





MEZGLS




M 1:20



PIEZĪMES:

1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt virsmu mehānisko bojājumu remontu un apmetuma kārtas uzklāšanu uz ķieģeļu mūra sienām.
6. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
7. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
8. Siltumizolācijas izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004 izvirzītajām prasībām.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:  Reģ. Nr. 40203172292, Zīņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS:		PASŪTĪJUMA NR.:	
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114.		1-23A/15	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		FAILA NOS.:	
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 8, OLAINĒ		analogi rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE:		ARHĪVA NR.:	
ZEMGALES IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOV., LV-2114 KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0703 001		-	
RASĒJUMA NOSAUKUMS:		STADIJA:	
KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR.8		VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA	
DAĻAS VAD.:		DATUMS:	
VERA ČAIKOVA		23.01.2023	
IZSTRĀDĀJA:		MEROGS:	
VERA ČAIKOVA		M 1:100	
		DAĻA RAS. NR. LAPAS NR.	
		AR-16 16	