



- PIEŅĒMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI
- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm²
 - RD-10 cinkota tērauda apaļdzelzs
 - Karsti cinkota tērauda lēta 30x3,5mm
 - -Savienojuma klemme elektrodos - plakandzelzs
 - -Stieples turētājs jumtam
 - -Stieples turētājs fasādei
 - -Aktīvais zibens uztvērējs

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroierīču montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese: Bārinu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20883587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:22232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		LIEPĀJAS NAMSAINIEKS		Būvniecības A/S "Olaives ūdens un silts", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Zibenssargsardzības sistēmas izbūve		Objekta adrese: Zemgales iela 41, Olaine, Olaives novads	
BPDV Izstrādāja		M.Nalivaiko		Lapas nosaukums: FASĀŽU PLĀNI ASĪS 1-7 UN 7-1	
				Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.	
				1:100 08122022 08122022 - ELT-3 -	