


- PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI
- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm²
 - RD-10 cinkota tērauda apaļdzelzis
 - Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
 - Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzis
 - Stieples turētājs jumtam
 - Stieples turētājs fasādei
 - Aktīvais zibens uztvērējs

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt korigēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20883587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAINIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaīnes ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaīne, LV-2114</div> <div>Būvprojekta nosaukums: Zibens aizsardzības sistēmas izbūve</div> <div>Objekta adrese: Zemgales iela 41, Olaīne, Olaīnes novads</div> <div>Lapas nosaukums: JUMTA PLĀNS</div>						
BPDV	M.Nalivaiko			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	M.Nalivaiko			1:100	08122022	08122022	-	ELT-5	-	