


- Piezīmes:
- 1) Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā.
 - 2) Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
 - 3) Caurvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošā aizdare.
 - 4) Uz radiatoriem paredzēta apkurto telpu montāža.
 - 5) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpinu telpā termostatu vārstu regulēšanas.
 - 6) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.
 - 7) Uz stāvvadiem paredzēt kompensatorus.

Adrese: Bārņu iela 37-5, Līepāja Mob.: +371 20883587 VRN: 42103044336 B.K. reģ. nr.: J2232 E-pasts: martins@liepajasnamsaimnieks.lv				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Oļaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Oļaine, LV-2114	
				Būvprojekta nosaukums: Apkures sistēmas atjaunošana	
				Objekta adrese: Zemgales iela 41, Oļaine, Oļaines novads, LV-2114	
BPDV	Valērijs Meljovs	14.08.2023.		Lapas nosaukums: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma.	
Izstrādāja	Mārtiņš Ancāns	14.08.2023.			