

Iekārtu, konstrukciju un būvuzstrādājumu kopsavilkums
AVK-A

Būves nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve
Objekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese: Zemgales iela 41, Olaine.
Pasūtījuma Nr.: 08122022
Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
		Stāvvadi			
1		Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1200 vai ekvivalents	gb	2	
2		Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-400-700 vai ekvivalents	gb	8	
3		Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-400-600 vai ekvivalents	gb	34	
4		Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-400-500 vai ekvivalents	gb	6	
5		Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-400-400 vai ekvivalents	gb	35	
6		Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C11-400-500 vai ekvivalents	gb	42	
7		Radiatora vārsts	gb	127	
8		Radiatora termostatiskie sensori Dn15, (Rūpnieciski iestrādāti ar ierobežotu min.temp. 16°C)	gb	125	
9		Kāpņu telpā termostatiskie sensori ar atslēgu regulējami	gb	2	
10		Radiatora atgaitas noslēgventilis	gb	127	
11		Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents ,ar mērnipeļiem, dn15	gb	11	
12		Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents ,ar mērnipeļiem, dn20	gb	4	
13		Lodveida vārsts dn20	gb	33	
14		Lodveida vārsts dn25	gb	12	
15		Tukšošanas vārsti	gb	30	
16		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn12	m	494	
17		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn16	m	185	
18		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn20	m	356	
19		Cauruļvadu fasondaļas (fitingi, savienojumi, pārejas)	kompl.	1	
20		Alokators Sontex 566 radio 0566R2010B1 vai ekvivalents	gb	141	
21		Radio centrāle Sontex 646 ar GPRS 230V ar programmatūru 0646R4231 vai ekvivalents	gb	1	
22		Radio tīkla kontrolieris Sontex Su-percom 656 USB 1 0656R4101 vai ekvivalents	gb	1	
23		Alokatoru sistēmas instalācijas darbi	gb	141	
24		Alokatoru servera parametrizēšana	gb	141	
25		Kompensatori garajiem, taisnajiem trases posmiem	komp.	1	
26		Pagrabstāva maģistrālie cauruļvadi			
27		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn20	m	40	
28		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn25	m	80	
29		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn32	m	64	
30		Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn50	m	22	
31		Cauruļvadu fasondaļas (fitingi, savienojumi, pārejas)	kompl.	1	
32		Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn20	m	40	
33		Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn25	m	80	

34	Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. $\lambda_{50}=0,037$ W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn32	m	64	
35	Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. $\lambda_{50}=0,037$ W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn50	m	22	
36	Noslēgvārsti dn50	gb	2	
37	Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents, ar mērnipeliem, dn25	gb	4	
38	Lodveida vārsts dn32	gb	12	
39	Tukšošanas vārsti	gb	4	
40	Vispārīgie darbi			
41	Ieregulēšanas un palaišanas darbi	gb	1	
42	Pieslēgums pie siltummezgla	kompl	1	
43	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
44	Caurumu aizdare, ugunsdrošā aizdare	kompl.	1	
45	Palīgmateriāli	kompl.	1	
46	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	kompl.	1	
47	Esošās apkures sistēmas demontāža	kompl.	1	
Sastādīja: Valerijs Melihovs Sert.nr.3-01332				