


PIEŅĒMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm²
- RD-10 cinkota tērauda apaļdzelzs
- Karsti cinkota tērauda lēta 30x3,5mm
- Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
- Stieples turētājs jumtam
- Stieples turētājs fasādei
- Aktīvais zibens uztvērējs

PIEZĪMES

- Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
- Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div> LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaīnes ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaīne, LV-2114</div>							
				<div>Būvprojekta nosaukums: Zibens aizsardzības sistēmas izbūve</div>							
				<div>Objekta adrese: Zemgales iela 41, Olaīne, Olaīnes novads</div>							
				<div>Lapas nosaukums: FASĀŽU PLĀNI AŠIS A-C UN C-A</div>							
<div>BPDV M.Nalivaiko</div>											
<div>Izstrādāja M.Nalivaiko</div>											