

**Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums**  
**ELT - elektroapgāde, ārējā**

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	22-00000	Uztvērējs PDC 5.3, INGESCO, vai analogs	gab.	1	
2		Uztvērēja masts, H=6m, ar tērauda pamatni un atsvariem 25kg	gab.	1	
3		Masta adapters, INGESCO, 111012, vai analogs	gab.	1	
4		Zibens novedēja stieple D=8mm, S=50mm <sup>2</sup> Al OBO Bettermann vai analogs	m	85	
5		Stieples garuma kompensators OBO Bettermann –172 AR 5218926 vai analogs	gab.	4	
6		RD10 cinkota tērauda apaļdzelzs, izolēta, montāžai zemē, OBO Bettermann vai analogs	m	10	
7		Kontrolmērījumu klemme kastē - In-box testing-switching bridge 50mm <sup>2</sup> cable, INGESCO, 250006, vai analogs	gab.	2	
8		Zibensspērienu skaita uzskaitītājs CDR UNIVERSAL, INGESCO, 432028, vai analogs	gab.	1	
9		Vadu turētājs Rd 8-10mm 177 20 M8 fasādei, OBO Bettermann vai analogs	gab.	85	
10		Jumta vada turētājs lēzenam jumtam, 165 MBG-8 OBO Bettermann vai analogs	gab.	30	
11		Zemējuma elektrods - 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm, Obo Bettermann, 5000750, vai analogs	gab.	18	
12		Zemējuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212, vai analogs	gab.	6	
13		Savienojums zemējuma elektrods - tērauda lenta, Propster 01111 356, vai analogs	gab.	6	
14		Savienojums apaļdzelzs RD10 - tērauda lenta 30x3.5mm, Propster, vai analogs	gab.	2	
15		Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm 5052 DIN, OBO Bettermann vai analogs	m	18	
16		Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, vai ekvivalents	gab.	1	
17		Termonosēdināma caurule	m	2	
18		Tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m dziļumā	m	21	
19		Tranšejas virsmas atjaunošana - teritorijas labiekārtošana	m <sup>2</sup>	11	
20		Zemējuma elektrodu iedzišana zemē	kompl.	18	
21		Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1	
22		Montāžas palīgmateriāli	obj.	1	
23		Elektriskie mērījumi, izpildedokumentācijas sagatavošana	obj.	1	
Sastādīja: Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623					