


Atzaru no maģistrālo cauruļvadu izbūves principiālā shēma



PIEZĪMES:

1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šāhtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° leņķī.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts plānos un shēmās.
5. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras, stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no grīdas. Izbūvējot maģistrālos cauruļvadus durvju sijas apiet pa augšu.
6. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
7. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem-Ø110mm.
8. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt;
9. Ūdensvada ievada plānā nav parādīts

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
— K1	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
○ K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
R	Revīzija
NT	Noslēgtapa tīrīšanai
— T3	Karstā ūdens cauruļvads
— T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
— U1	Aukstā ūdens cauruļvads
○ St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
○ St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
○ St.U1-1	Karstā ūdens stāvvads
△ △ △	Lodveida krāns
⋈	Balansējošais vārsts

Autors	Vārds, uzvārds	Pasūtītājs	Datums	Pasūtītāja: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg. Nr. 50009182901	
Projekta autors	Juris Vainikovs		09.15.	Objekts: Dzīvokļu dzīvojamās telpas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un pagrabu noseguma	
Izstrādātājs	Juris Vainikovs		09.15.	Druvu gatve 8, Olainē, Vismārkotā atjaunošana	
				Objekta adrese: Druvu gatve 8, Olaine, Olaines novads	Būvniecības Reg.Nr: 11913
				Rasējums nosaukums:	Stadija: <input checked="" type="checkbox"/> Mēroks: OK
				Pagraba stāva plāns ar ŪK tīkliem	Lapa: OK-2 Lapa sk.: 1/100
Līguma Nr.:	—			MR008: 1:100	