


St. T3-2/1; Ø 28
St. T4-2/1; Ø 22
St. U1-2/1; Ø 28



PIEZĪMES:

1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts plānos un shēmās.
5. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos caurulvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Caurulvadus izbūvēt vienu virs otras, stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā caurulvada izbūves augstums 1.30m no grīdas. Izbūvējos maģistrālos caurulvadus durvju aillas apiet pa augšu.
6. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
7. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem-Ø110mm.
8. Caurulvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
○ St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
○ St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
○ St.U1-1	Aukstā ūdensstāvvads
—	Dvieļu žāvētājs

Autors	Versts, uzdevs	Pasūtīts	Datums	Pasūtītāja: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg. Nr. 50009182601	Projekta veicēja: SIA "SIA"
Projekta veicēja: Jurijs Vainikovs			09.15.	Objekts: Dzīvokļu dzīvojamās telpas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošana	Projekta veicēja: SIA "SIA" Reg. Nr. 4000000000, Atļauja Nr. 2019/01, LV-2019, 01.10.2019
Instalācija: Jurijs Vainikovs			09.15.	Objekta adrese: Druvju gatve 8, Olaine, Olaines novads	Būvniecības Reg.Nr.: 11913
				Rasējuma nosaukums:	
				1. un 2. stāva plāns ar ūK tīkliem	
Līguma Nr.: 04/2014				Stadija: UK-3	Laiks: UK-3
				Mērogs: 1:100	