


PIEZĪMES:

1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šaftās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts plānos un shēmās.
5. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos caurulvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Caurulvadus izbūvēt vienu virs otras, stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā caurulvada izbūves augstums 1.30m no grīdas. Izbūvējos maģistrālos caurulvadus durvju ailes apiet pa augšu.
6. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
7. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem-Ø110mm.
8. Caurulvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
●	St. T3-1 Karstā ūdens stāvveds
○	St. T4-1 Karstā ūdens atbaidīšanas stāvveds
●	St. U1-1 Aukstā ūdens stāvveds
—	Dzīvokļu šķērso

Autors	Vārds, uzvārds	Pasūtītājs	Datums	Pasūtītājs: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reģ. Nr. 50009182001		
Projekta autors	Juris Volchovičs		09.15.	Objekta: Dzīvokļu dzīvojamās telpas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un gaisma nodrošināšana Drustu gatvē 8, Olainē. Vienkāršotā atjaunošana		
Inženieris	Juris Volchovičs		09.15.	Objekta adrese: Drustu gatve 8, Olaine, Olaines novads		
				Rasējuma nosaukums:		
				3. un 4.stāva plāns ar ŪK tīkliem		
Līguma Nr.:	04/2014			Stadija:	Stadija: ŪK	
				Lapa: ŪK-4	Lapa nr.:	
				MĒROGS: 1:100		