

Komisijas sēdes protokols Nr.2

Iepirkums

Maģistrālā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Madaru un Smilgu ielā, Jaunolainē, Olaines novads

ID Nr. AS OŪS 2022/08_SPS

Olainē, Kūdras ielā 27

2022.gada 11.oktobrī

Iepirkuma komisija, izveidota ar AS "Olaines ūdens un siltums" valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2021.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.P-13 „Par iepirkuma komisijas izveidi”, ar 2021.gada 17.marta grozījumiem Nr. P-50:

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: **Viesturs Liepa** – valdes loceklis;
Komisijas locekļi: **Mārcis Mazurs** – valdes priekšsēdētājs;
Tamāra Levicka – finanšu direktore;
Terēzija Sola - juriste

Protokolē: valdes loceklis V.Liepa

Iepirkuma priekšmets: Maģistrālā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Madaru un Smilgu ielā, Jaunolainē, Olaines novads, būvdarbu izpildi veicot divās kātās.

Darba kārtība:

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Komisijas sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V. Liepa

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka 10.10.2022. ir saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par iepirkumā noteiktām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija izskata ieinteresētā piegādātā iesūtīto jautājumu:

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

“Par pieredzi vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvē

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.4.6. un 3.4.7.1. punktu pretendentam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, un tā piesaistītajam darbu vadītājam, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2017., 2018., 2019., 2020., 2021.) un 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai jābūt pieredzei attiecīgi veicot un būvdarbu vadītājam vadot šādus būvdarbus:

- *maģistrālo ūdens vadu izbūvi vismaz L 1500 m;*
- *pašteses kanalizācijas tīklu izbūvi vismaz L 1500 m;*
- *vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvi vismaz L 350 m.*

Konkursa Būvprojekta GP sadaļas Skaidrojošā apraksta 4.2. un 6.2, punktā par vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvi noteikts sekojošais:

4.2. Vakuuma kanalizācijas izbūve

Vakuuma kanalizācijas izbūve paredzēta Madaru un Smilgu ielās (precīzu vakuuma kanalizācijas tīkla novietojumu skatīt UKT plānos). Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada materiāls – polietilēns PE PN10, diametrs OD110. Vakuuma kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar atvērto tranšeju, jābūt no augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla. Caurulēm jābūt ar spiediena klase PN10. Caurules standarta izmēru attiecībai jābūt SDR17. Māju pievadu diametrs OD90. [...]

6.2. Vakuuma cauruļvads

Caurules

Vakuuma cauruļvada materiālam jābūt izgatavotam no augstas izturības polietilēna - HDPE100 SDR 17, PN10 OD110 un OD90 mm. Spiedvada izbūve veicama ar atvērto tranšeju, saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām.

Norādām, ka neatkarīgi no tā vai tiks veikta vakuuma kanalizācijas vai kanalizācijas spiedvada tīklu izbūve, būtiskas atšķirības būvdarbu tehnoloģijas ziņā nav, jo cauruļvadi abos gadījumos tiek izmantoti vienādi un cauruļvadu ieguldīšanas metode arī ir līdzīga.

Nemot vērā Būvprojekta GP sadaļas Skaidrojošā aprakstā minēto attiecībā uz vakuumkanalizācijas cauruļvadu izbūves tehnoloģiju un izmantojamo materiālu, kas ir identisks kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka Konkursa nolikuma 3.4.6. un 3.4.7.1. punktā prasīto pieredzi vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvē pieļaujams apliecināt arī ar pieredzi kanalizācijas spiedvada tīklu izbūvē.”

Pēc jautājuma izskatīšanas un, ņemot vērā vakuuma kanalizācijas vadu izbūves (montāžas) specifiku un atšķirīgo darbības principu, **iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 4 balsīm par nolēmju:**

1. Atstāt iepirkumā nolikuma punktos 3.4.6. un 3.4.7.1. noteiktās kvalifikācijas prasības Pretendentiem bez izmaiņām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: (personas paraksts) V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi: (personas paraksts) M.Mazurs

(personas paraksts) T.Levicka

(personas paraksts) T. Sola