

Iepirkuma procedūras

**„Dzīvojamās mājas ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā)  
nomaina Olainē ”**

**(iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/11, Olaine)**

**Iepirkumu komisijas sanāksmes**

**PROTOKOLS Nr.2**

Olainē, Kūdras ielā 27,  
2015.gada 25.septembrī, no plkst. 09.00 līdz plkst.10.30

**DARBA KĀRTĪBA**

1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

Sanāksmi vada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs  
Normunds Ozoliņš - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis  
Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktora

Protokolē – Tamārā Levicka

**Pasūtītājs** – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads,  
LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001

**Iepirkuma priekšmets:** 9 - stāvu dzīvojamās mājas Parka ielā 13, Olainē, Olaines novadā, 16 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu (tai skaitā 10 vannas istabas un 6 virtuves) nomaina un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaina ēkas pagrabā.

Piešķirtā līguma izpildes laiks – 80 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

**Iepirkuma identifikācijas Nr.** [AS OŪS 2015/11, Olaine](#)

**Iepirkuma veids:** saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> pantā noteikto kārtību.

## 1.p.

### Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka 2015.gada 23.septembrī ir saņemti Ieinteresētā piegādātāja jautājumi par iepirkuma procedūras dokumentāciju.

Pēc Ieinteresētā piegādātāja jautājumu izskatīšanas iepirkuma komisijas sniedz sekojošas atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

#### 1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

*“ Kāda ūdens pH vērtība objektam Olainē, Parka ielā 13? Jo Kapara caurules un veidgabalus ūdens apgādes sistēmās bez ierobežojumiem var lietot ja:· Ūdens pH vērtība ir vienāda ar 7,4 vai lielāka· Vai pie pH vērtības no 7,0 līdz 7,4,ogļskābās gāzes daudzums nepārsniedz 1,5 g/l. Mūsu ieteikums būtu ūdensapgādes stāvvadus veidot no nerūsējošā tērauda vai PE-Xc daudzslāņu ,plastikāta materiāliem.· Presēta nerūsējošā tērauda sistēmai būtu augstas ugunsdrošības īpašības (tās nedeg). Cauruļvadiem ir mazs lineārās izplešanās koeficients 0,0108[mm/mK] kas ir svarīgs ,karstā ūdensvada un recirkulācijas stāvvados.· Cauruļvadi ir noturīgi pret paaugstinātām temperatūrām (80°C),kas nepieciešamas karstā ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas ciklos.”*

#### Iepirkuma komisijas atbilde:

Ūdens pH vērtība Olainē, Parka ielā ir no 7.2 -7.6. Iepirkuma dokumentācijā norādīto materiālu nomaina nav paredzēta.

#### 2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

*„Specifikācija norādīts ūdens stāvvadiem diametri 18, 22, 28. Projekta paradās dažādam stāvvadiem līdz 5 stāva diametrs 35 ?”*

#### Iepirkuma komisijas atbilde:

Darbi veicami, izmantojot iepirkuma nolikuma (C-sadaļā) Tehniskajās specifikācijas uzrādītos materiālus, tai skaitā: U1 ierīkošanai līdz 7.stāvam izmantojama caurule d28; no 7. līdz 8.stāvam izmantojama caurule d22; no 8. līdz 9.stāvam izmantojama caurule d18; T3 ierīkošanai līdz 9. stāvam izmantojama caurule d28; T4 ierīkošanai līdz 9. stāvam izmantojama caurule d22.

#### 3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

*„No kāda materiāla ir paredzēti dvieļu žāvētai ? (hromēts vai cinkots).”*

#### Iepirkuma komisijas atbilde:

Dvieļu žāvētāju materiāls - nerūsējošs tērauds d 25 (pulēts);

#### 4 Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

*„K1 sistēma (stāvvadi) 16.pozīcija: sēdpodu nomaina ? Nav norādīts skaits. Cik ir saprotams, rūna iet par tiem kuras nevar montāžas laika saglabāt un pievienot. Kas to apmaksas?”*

#### Iepirkuma komisijas atbilde:

Ja darbu izpildes laikā sapratīgiem līdzekļiem nav iespējams veikt sēdпода demontāžu un montāžu, tas fiksējams aktā un to apmaksās pasūtītājs. Gadījumā, ja sēdподs tiek mainīts pēc dzīvokļa īpašnieka iniciatīvas, izmaksas jāsedz dzīvokļu īpašniekam.

## 5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Komunikācijas šahtu atvēršana / aizvēršana . Gadījuma ja tikts bojāts vai nav vairs pielietojams esošais materiāls, kas apmaksā atjaunošanu?”

### Iepirkuma komisijas atbilde:

Pretendentiem, novērtējot komunikācijas šahtu atvēršanas un aizvēršanas izmaksas, jāņem vērā, ka gadījumos, kad komunikācijas šahtu aizvēršanai nebūs iespējams izmantot esošos materiālus, darbu izpildītājam esošās līguma cenas ietvaros būs jānodrošina jaunu materiālu piegāde un uzstādīšana.

Pēc jautājumu izskatīšanas un atbilžu sagatavošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi, ar četrām balsīm “par”, **nolemj:**

- Ieinteresētā piegādātāja jautājumus un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes par iepirkuma procedūru publicēt AS „Olaines ūdens un siltums” mājas lapā internetā [www.ous.lv](http://www.ous.lv) sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtīt ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	(personas paraksts)	V.Liepa
Iepirkuma komisijas locekļi:	(personas paraksts)	M.Mazurs
	(personas paraksts)	N.Ozoliņš
	(personas paraksts)	T.Levicka

Protokolēja: T.Levicka