



1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikācijā saīstās). Izbūvēti vadi precizēt būvniecības laikā.
2. Caursulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta konstrukcijas šķērsošanai.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° leņķī. Caursulvadā diametrus skatīt lapā ŪK-5.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, kā norādīts shēmā.
6. Kanalizācijas caursulvadā izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
7. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos caursulvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo caursulvadā vietās.
8. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
9. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vāgums istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
10. Ūdensvada caursulvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

