St.Ū1-1; T3-1; T4-1; K1-1
St.Ū1-3; T3-3 T4-3; K1-3
St.Ū1-8; T3-8; T4-8; K1-8
St.Ū1-11; T3-11; T4-11; K1-11



St.Ū1-6; T3-6; T4-6; K1-6
St.Ū1-9; T3-9 T4-9; K1-9
St.Ū1-14; T3-14; T4-14; K1-14
St.Ū1-16; T3-16; T4-16; K1-16



St.Ū1-2; T3-2; T4-2; K1-2
St.Ū1-7; T3-7; T4-7; K1-7
St.Ū1-10; T3-10; T4-10; K1-10
St.Ū1-15; T3-15; T4-15; K1-15



St.Ū1-4; T3-4; T4-4; K1-4
St.Ū1-13; T3-13; T4-13; K1-13



St.Ū1-5; T3-5; T4-5; K1-5
St.Ū1-12; T3-12; T4-12; K1-12



Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu izbūves principiālā shēma



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
K1	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
R	Revīzija
NT	Noslēgtapa tīrīšanai
T3	Karstā ūdens cauruļvads
T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
U1	Aukstā ūdens cauruļvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Ugunsdrošības manžete
	Dvieļu žāvētājs

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietū (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Caurumi, kuri ģērēs ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta ēkas sojošajām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45Ālenķī. Caurumu diametrus skatīt lapā K-5.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
6. Kanalizācijas caurumu izbūvēt vietās pagrabā precizēt būvniecības laikā.
7. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas magistrāles caurumu diametrus izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo caurumu vietās.
8. Dzīvokļu aukstā un karstā dens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
9. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvadiem vannas istabā - līdz 110mm, virtuvē - līdz 50mm.
10. Līdz densvada caurumu diametrs pagrabstāvā un stāvvadu paredzēts izolēt.











Pasūtītājs:	AS "OLAINES ĪPAŠUMA UN SILTUMS" Reg. Nr. 50003182001	
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un gružvadu nomaiņa Parka ielā 13, Olainē		25.11.2013.
Lapa:	Ī 1, T3, T4, K1 SHĒMAS	Ī K-6
	Mērogs:	1:100
	Stadija	TP
	Lapas Nr.	
Ī K daļas inženiere	I.Rutiņa	