MEZGLS 1

St.Ū1-1; T3-1; T4-1; K1-1



St.Ū1-2; T3-2; T4-2; K1-2



St.Ū1-3; T3-3; T4-3; K1-3



St.Ū1-4; T3-4; T4-4; K1-4
St.Ū1-9; T3-9; T4-9; K1-9
St.Ū1-13; T3-13; T4-13; K1-13



St.Ū1-8; T3-8; T4-8; K1-8



St.Ū1-5; T3-5; T4-5; K1-5



St.Ū1-10; T3-10; T4-10; K1-10
St.Ū1-14; T3-14; T4-14; K1-14



St.Ū1-6; T3-6; T4-6; K1-6
St.Ū1-11; T3-11; T4-11; K1-11



St.Ū1-7; T3-7; T4-7; K1-7





St.Ū1-16; T3-16; T4-16; K1-16

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu izbūves principiālā shēma

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
K1	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
R	Revīzija
NT	Noslēgtapa tīrīšanai
T3	Karstā ūdens cauruļvads
T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
U1	Aukstā ūdens cauruļvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Ugunsdrošības manžete
	Dvieļu žāvētājs

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pak āpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcij ām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un piesl ēgumus veikt ne vair āk kā 45° lenķī. Cauruļvadu diametrus skatīt lapā ŪK-5.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
6. Kanalizācijas cauruļvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
7. Aukstā, karstā padeves un cirkul ācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo cauruļvadu vietās.
8. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
9. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm , virtuvē - Ø50mm.
10. Ūdensvada cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pasūtītājs: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reģ. Nr. 50003182001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa Kudras ielā 19 Olainē.	25.11.2013.
Lapa:	ŪK-6
Ū1, T3, T4, K1 SHĒMAS	
Mērogs:	1:100
Stadija	TP
Lapas Nr.	
ŪK daļa inženiere	I.Rūža