



- Piezīmes:
1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
 2. Darba zīmējumus un mezģļu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
 3. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
 4. Ūdensapgādes sistēmas montāžai izmantot vara caurules. No kolektora līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
 5. Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tuboilt" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biezumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tuboilt" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biezumā.
 6. Kanalizācijas sistēmas montāžai izmantot PVC caurļvadus.
 7. Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar "Isover" KK-AL čaulu izolāciju 20mm biezumā. Pagrabā guļvadus neizolēt.
 8. Mezģlis "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezģlis "B" jāizbūvē karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
 9. Ūdens skaitītājus izmanto esošos, ko izvieto 1,0-1,4m virs grīdas. Divieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
 10. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
 11. Pagrabā katrā pagriezienā uzstādīt revīziju vai tīršanas tapu, lai varētu veikt tīršanu.
 12. Starpstāvu pārsegumā uzstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
 13. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0,7-1,4m; vertikāli <2,0m.
 14. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
 15. Kanalizācijas tekņu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

Izstrādāja :			Objekts:			Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā renovācija (103.sēr., 5.st., 4.sekc.)				
SIA BŪVEFEKTS Reģ. Nr. 54103051041, Būvkomersana reģ. nr. 7177-RKA Čekurkalna 4. st.-1. 3/1-26, Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49			Pasūtītājs:			AS „Oļaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kudras ielā 27, Oļainē, LV-2114				
Būvproj. vad.	R. Sondore		Adrese:			Stacijas ielā 10, Oļaine, LV-2114; Būves kadastra Nr. Nr. 80090020630001				
Izstrādāja	M. Zeltiņš		Rasējums:			Stadija		Lapa	Datums	
						VR		Ūk-7		29.11.2012
						Mērogs				
			Stāvvadu principiālais risinājums			1:50				