MEZGLS 1



MEZGLS 2



MEZGLS 3



MEZGLS 4





PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
K1	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
R	Revīzija
NT	Noslēgtapa tīrīšanai
T3	Karstā ūdens cauruļvads
T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
U1	Aukstā ūdens cauruļvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Ugunsdrošības manžete
	Dvieļu žāvētājs





PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās), izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts plānos un shēmās.
5. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras, stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.
6. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
7. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem-DN110mm
8. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pasūtītājs: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reģ. Nr. 50003182001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un gulvadu nomaiņa Stacijas iela 36 Olaine,		25.11.2013.
Lapa:	Ū1, T3, T4, K1 SHĒMAS	ŪK-6
	Mērogs:	1:100
	Stadija	TP
	Lapas Nr.	
ŪK daļa inženiere	I.Ruža	