



SPECIFIKĀCIJA.

Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts atzars, perpendikulārs Ø2x168/500 / Ø2x60/225	1	
2	Rūpnieciski izolēts līkums 90°, Ø2x60/225 horizontālais	2	
3	Rūpnieciski izolēts lodveida ventilis Ø2x60/225, h = 1200 mm	1	
4	Dzelzbetona aka Ø1000	1	(komplekts)
4.1	Čuguna lūka smagā	1	
4.2	Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10	1	SIA "Lugaži"
4.3	Grodu vāks Ø1160x150	1	SIA "Lugaži"
5	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	SIA "Lugaži"

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"					SAT		
GRUPA 004 GRUNTS 2107, 2121, 2108, 2110. GRUPA 001 GRUNTS 0316, 0324					Stadija	Lapa	Mērogs
GRUPA 002 GRUNTS 0604, 0647, 0653, 0625, 0606, 0648, 0633, 0628, 0629, 0661, 0632, 0631, 0639, 0626, 0627, 0635, 0636					BP	11	1:50
BPV,BPDV	A.Karlevica		10.11.2017.	SILTUMTĪKLI 3.KĀRTA	SIA "Bek - Konsult"		
Izstrādāja	M.Nagla		10.11.2017.	MEZGLS 1			