PIEVIENOŠANĀS ESOŠAJIEM BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ⌀355/520

L.1

DZ/BETONA KANĀLA GALU AIZMŪRĒT AR MĀLA ĶIEĢEĻIEM

80090073303

80090073310

80090031608

80090031701

80090031702

Jelgavas iela

L.3

ATZ.1

L.8

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA VENTILIS ⌀168/280

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA VENTILIS ⌀48/125

L.10

L.9

L.11

L.13

L.12

MEZGLS 1

ATZ.2

ATZ.3

ATZ.4

PIEVIENOŠANĀS ESOŠAJIEM BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ⌀2X168/500

L.15

MEZGLS 2

PIEVIENOŠANĀS ESOŠAJIEM BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ⌀2X114/355

L.14

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA VENTILIS ⌀168/280

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA VENTILIS ⌀114/225

800900733018001

L.5

x=294350
y=496000

L.4

L.6
2°

x=294300
y=496100

T1,T2-⌀355/560

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE 1x⌀110; l=4m

sarkanā līnija

DRENĀŽAS AKAS DEMONTĒT UN CAURUĻVADU GALUS AIZBETONĒT

L.7

PIEVIENOŠANĀS ESOŠAJIEM BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ⌀355/520

## ATJAUNOJAMO SEGUMU SARAKSTS

| Apzīmējums plānā, nosaukums | Laukums, m² | Seguma konstrukcija | Biezums, mm |
|---|---|---|---|
| 1.Atjaunoti zālieni | 4286 | Zālāja sēkla 35 g/m2 | |
| | | Augsne. Iesēt zālāju. | 200 |
| | | Atpakaļatbērta grunts | |
| 2. Braucamās daļas a/betona segumi | 153 | Asfaltbetona maisījuma virsējā kārta. AC-11 SURF AADT | 40 |
| | | Asfaltbetona maisījuma pamata kārta. ACg-16 BASE AADT | 60 |
| | | Akmens šķembu maisījums 0/45 | 250 |
| | | Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn | 300 |
| | | Atpakaļatbērta grunts | |
| | | Rupjgraudu smilts, bez mālu un akmeņu piejaukuma | |
| | | Smilts pamatne. Pieblietēt. | |
| 2. Atjaunoti ietves asfaltbetona segumi | 49 | Asfaltbetons smalkgraudains AC-8 | 60 |
| | | Akmens šķembu maisījums 0/40 | 200 |
| | | Drenējoša smilts ar filtr.k.>=1m/dienn. | 200 |
| | | Atpakaļatbērta grunts | |
| | | Rupjgraudu smilts, bez mālu un akmeņu piejaukuma | |
| | | Smilts pamatne. Pieblietēt. | |
| 3.Atjaunoti grants segumi | 10 | Grants/šķembu maisījums 0/32 | 200 |
| | | Smilts pamatne - blietēta | 300 |
| 4. Atjaunot ielu betona apmales | 35 tek. m | betona apmales 100.30.15 | |
| | | betona C16/20 pamatne | |
| 5. Atjaunot ietvju betona apmales | 8 tek. m | betona apmales 100.20.8 | |
| | | betona C16/20 pamatne | |

## 1 - 1

| | |
|---|---|
| Asfaltbetona maisījuma virsējā kārta. AC-11 SURF AADT <500 | 40 mm |
| Asfaltbetona maisījuma pamata kārta. ACg-16 BASE AADT <100 | 60 mm |
| Akmens šķembu maisījums 0/45 | 250 mm |
| Salizturīga, drenējoša smilts kf>1m/dnn | 300 mm |
| Atpakaļatbērta grunts | |
| Rupjgraudu smilts, bez mālu un akmeņu piejaukuma | |
| Smilts pamatne. Pieblietēt. | |

| | |
|---|---|
| Asfaltbetons smalkgraudains AC-8 | 60 mm |
| Akmens šķembu maisījums 0/40 | 200 mm |
| Drenējoša smilts ar filtr.k.>=1m/dienn. | 200 mm |
| Atpakaļatbērta grunts | |
| Rupjgraudu smilts, bez mālu un akmeņu piejaukuma | |
| Smilts pamatne. Pieblietēt. | |




## 2 - 2



| | |
|---|---|
| Grants/šķembu maisījums 0/32 | 200 |
| Smilts pamatne - blietēta | 300 |

## APZĪMĒJUMI.

PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI

PROJEKTA ROBEŽA

DEMONTĒJAMIE SILTUMTĪKLI

KABEĻU AIZSARDZĪBAS ZONA

PIEZĪMES:

1. Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstumu atzīmes. Esošā a/betona seguma malu nofrēzēt tuvu vertikālai un gruntēt.
2. Atjaunojot esošos segmus inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
3. Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE

PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

GRUPA 007 GRUNTS 3310, 3303, 3301

PASŪT.Nr.21/2017

SAT

| | | | | | Stadija | Lapa | Mērogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPV,BPDV | A.Karlevica | | 10.11.2017. | SILTUMTĪKLI 4. KĀRTA | BP | 10 | 1:500 |
| Izstrādāja | M.Nagla | | 10.11.2017. | SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU SHĒMA | SIA "Bek - Konsult" | | |