SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

T1,T2-Φ2x60/225

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x60/225

Zemgales iela 19

ATZ.6

K-2-18/2

T1,T2-Φ2X168/500

L.18

L.20

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x60/225

L.17

L.15

L.4

ATZ.2

L.2

PIEVIENOTIES PIE ESOŠAJIEM BEZKANĀLA
SILTUMTĪKLIEM Φ2x168/450

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

T1,T2-Φ2x60/225

L.16

T1,T2-Φ2x76/250

L.14

ATZ.1

L.8

L.9

Zemgales iela 17

K-2-17

L.10
27°

T1,T2-Φ2x60/225

L.11

L.12

L.1

T1,T2-Φ2X168/500

Zemgales iela 21

ATZ.3

L.3

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA
VENTILIS Φ2x60/225

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x60/225

DIVDALĪGA AIZSARGCAURULE
1xΦ160; l=6m

ATZ.4

Zemgales iela 23

L.13

T1,T2-Φ2x60/225

PIEVIENOŠANĀS ESOŠAJIEM BEZKANĀLA
SILTUMTĪKLIEM Φ2X168/500

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA
VENTILIS Φ2X168/500

L.6

L.7

T1,T2-Φ2X139/450

T1,T2-Φ2x168/500

L.5

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA
VENTILIS Φ2x168/500

RŪPNIECISKI IZOLĒTS LODVEIDA
VENTILIS Φ2X139/450

ATZ.5

T1,T2-Φ2x139/450

K-2-19/1

L.21

L.22

L.24

Zemgales iela 27

L.23

PIEVIENOTIES PIE ESOŠAJIEM BEZKANĀLA
SILTUMTĪKLIEM Φ2X133/400

T1,T2-Φ2X76/250

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2X76/250

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

T1,T2-Φ2x60/225

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

L.26

L.27

L.28

K-2-19/3

Stacijas iela 12

PIEVIENOTIES PIE ESOŠAJIEM
BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM Φ2X133/400

T1,T2-Φ2x139/450

ATZ.7

DIAMETRA PĀREJA
Φ2x139/450 - Φ2x114/355

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x60/225

L.25

T1,T2-Φ2x114/355

Stacijas iela 18

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

Stacijas iela 20

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

T1,T2-Φ2x60/225

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x60/225

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x89/280

L.30

L.29

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

T1,T2-Φ2x114/355

ATZ.8

T1,T2-Φ2x89/280

Stacijas iela 22

L.32

Stacijas iela 24

SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA
(TERMINĀLS) NR.1517, KABELIS NYM 3X1.5,
L=2,0m, 2 GAB., UZSTĀDĀMS
ĒKAS IEVADĀ.

T1,T2-Φ2x76/250

L.31

RŪPNIECISKI IZOLĒTS
LODVEIDA VENTILIS Φ2x76/250

AVĀRIJAS SIGNALIZĀCIJAS KĀRBA (TERMINĀLS) DUBULTCAURUĻU SISTĒMAI



PIEZĪMES:

1. DETALIZĒTĀ SHĒMA SIGNĀLVADU SISTĒMAS SAVIENOŠANAI DOTA VIENAI (TURPGAITAS) CAURULEI. ATPAKAĻGAITAS CAURULEI SIGNALIZĀCIJAS VADUS SAVIENOT ANALOĢISKI.
2. TURPGAITAS UN ATPAKAĻGAITAS CAURULES KONTROLSHĒMAS IR ELEKTRISKI NESAISTĪTAS.
3. ALVOTAM VADAM JĀBŪT CAURUĻVADA LABAJĀ PUSĒ, SKATOTIES SILTUMNESĒJA VIRZIENĀ.
4. KABEĻA BRŪNAIS VADS PIESLĒGTS VARA VADAM, ZILAIS VADS PIESLĒGTS ALVOTAJAM VARA VADAM, DZELTANZAĻAIS VADS (NULLES VADS) PIESLĒGTS PIE SKRŪVES , KAS PIEMETINĀTA PIE CAURULES

APZĪMĒJUMI:

- SILTUMTRASES ASS
- ALVOTAIS VARA VADS
- ATKAILINĀTAIS VARA VADS
- NULLES VADS
- SAVSTARPĒJI SAVIENOT SIGNĀLVADUS (SACILPOT)
- K — SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA (TERMINĀLS)

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" GRUPA 004 GRUNTS 2107, 2121, 2108, 2110. GRUPA 001 GRUNTS 0316, 0324 GRUPA 002 GRUNTS 0604, 0647, 0653, 0625, 0606, 0648, 0633, 0628, 0629, 0661, 0632, 0631, 0639, 0626, 0627, 0635, 0636					SAT		
				SILTUMTĪKLI 3.KĀRTA	Stadija	Lapa	Mērogs
BPV,BPDV	A.Karlevica		10.11.2017.		BP	45	1:500
Izstrādāja	M.Nagla		10.11.2017.				
				KONTROLSISTĒMAS PRINCIPĀLĀ SHĒMA	SIA "Bek - Konsult"		