


NORĀDĪJUMI.

1. PROJEKTĒTIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI IZVIETOTI ESOŠO KANĀLU VIETĀS, KANĀLUS UN CAURULES DEMONTĒJOT UN PA JAUNĀM VIETĀM.
2. SILTUMTĪKĻU PIEVIENOJUMA VIETAS UN CAURULVADU ATZĪMES PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
3. SILTUMTĪKĻU REKONSTRUKCIJA NOTIEK 1997.GADA 25.FEBRUĀRĀ PIEŅEMTĀ AISZARGOSĻU LIKUMA PĀRĒDZĒTĀJĀ KĀRTĪBĀ. AISZARGOSĻĀM GAR SILTUMTĪKĻIEM IR ŠĀDS MINIMĀLAIS PLATUMS: GAR BEZKANĀLA SILTUMTĪKĻIEM ZEMĒ - ZEMES GABALS, KURU AIZŅEM SILTUMVADI, IEKĀRTAS UN BŪVES, KĀ ĀRĪ ZEMES GABALS UN GAIŠA TELPA, KO NOROBĒŽO NOSACĪTAS VERTIKĀLAS VIRSMAS 2 METRU ATTĀLUMĀ KATRĀ PUŠĒ NO CAURULVADU APVALKA, KANĀLA VAI CITAS BŪVES ARMĀLAS. SKATĪTĒ PANTUS 12., 17., 35. UN 46.
4. NEMOT VĒRĀ, KA DAŽĀDU RAŽOTĀJU SILTUMTĪKĻU IEKĀRTU TEHNISKE PARAMETRI UN GABARĪTI VAR ATŠKIRTIES, PROJEKTA UZRĀDĪTIE IZMĒRI VAR ATŠKIRTIES 1.0m ROBEŽĀS. SILTUMTĪKĻU PĀRĒBŪVES LAIKĀ NETIKS SKARTAS CITU KOMUNIKĀCIJU AISZARGOSĻAS ĀRPUS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMĀ PIELAUJAMAJAM UN TĪKS IEVĒROTI VERTIKĀLIE UN HORIZONTĀLIE ATTĀLUMI ATBILSTOŠI MK 30.09.2014. NOTEIKUMIEM Nr. 574.
5. PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT KOKU STUMBRU AISZARDZĪBU.
6. AR DĒĻU AISZARGOSTU (H=2.5 M). KOKU TVUMĀ RAKŠANAS DARBUS VEIKT AR ROKĀM BEZ MEHĀNISMU PIELIETOŠANAS.
7. CELĀ ZĪMES VIRS SILTUMTRASES BŪVNIECĪBAS VIETAS DEMONTĒT UN PĒC BŪVNIECĪBAS PABEIGŠANAS UZSTĀDĪT ESOŠĀ VIETĀ.

PIEZĪMES

1. ŠĶERSOJUMA VIETĀS UN VIETĀS KUR PROJEKTĒJAMĀ SILTUMTRASE PIETUVOJAS SIA LATTELECOM ESOŠAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM, TĀS ATRAKT UN PRECIZĒT PIESĀTĀJU KLĀTBŪTNĒ. JA AUGŠTUMA ATZĪMES DABĀ ATSKIRSIES NO PROJEKTA NORĀDĪTAJĀM ATZĪMĒM, SITUĀCIJAS RISINĀJUMS TĪKS PIEŅEMTS KOPĀ AR PROJEKTSĒŠANAS ORGANIZĀCIJU VEICOT PROJEKTA IZMAINĀS.
2. NODROŠINĀT, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS UN PĒC GRUNTS SLĀNU IZBŪVES UN SABĪETĒŠANAS, SIA LATTELECOM SAKARU KABELU KANALIZĀCIJAS KANĀLU CAUREJAMĪBAS PĀRBAUDI AISZARDZĪBAS JOSLĀ UN ŠĶERSOJUMU VIETĀS AR SILTUMTRASI ATBILSTOŠI TĪKĻA UZRAUDZĪBAS INSPEKTORA NORĀDĪJUMIEM.
3. JA SILTUMTĪKĻU KRUSTOJUMU VIETĀS AR SIA LATTELECOM KABELU KANALIZĀCIJU SILTUMTĪKĻU KANĀLU DEMONTĀŽU NEVAR VEIKT NEATSKAROT KABELU KANALIZĀCIJU, DEMONTĒJAMO KANĀLA POSMU ATSTĀT UN NEDEMONTĒT 1.0m GARUMĀ UZ KATRU PUŠI NO SAKARU KABELU KANALIZĀCIJAS ŠĶERSOJUMA VIETĀS.



JAUNĪBŪVĒJAMĀS SILTUMTRASES  
RAKSTURĪGO PUNKTU KOORDINĀTES

(.)	X	Y
L1	495525.7592	292987.2964
L2	495531.9747	292970.5455
A1	495537.4452	292959.6568
L3	495543.9823	292946.6452
L4	495545.6246	292941.5103
A2	495575.0860	292881.6527
L5	495575.5413	292880.7848
L6	495602.8361	292834.7497
L7	495600.6434	292833.1756
A3	495602.0415	292831.1475
L8	495635.9500	292784.4180
L9	495622.9158	292775.1484
A4	485584.7791	292736.1055
A5	495546.7274	292707.8898
L12	495538.3345	292957.8550
A7	495516.4247	292934.5289
L14	495576.4402	292879.2537
L15	495549.5862	292851.6455
L16	495603.6079	292829.0459
L17	495584.9766	292815.7553
L18	495514.8395	292810.4248
L19	495510.8261	292804.1631
A8	495500.5371	292801.9118
L27	495502.4656	292793.0984
A6	495505.8579	292729.4664
L22	495545.5419	292706.5304
L23	495547.0659	292705.2009
L24	495542.2501	292699.6808
L25	495537.3736	292698.4425
L26	495547.7201	292657.5101
A9	495550.0560	292655.0303
A10	495564.6455	292639.4351
L30	495478.6792	292915.1997

**Būvprojekta vadītāja apliecinājums**  
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.  
Būvprojekta vadītājs Aija Karlevica, certif. Nr.3-00627  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)  
10.11.2017.  
(datums) (paraksts)

**Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums**  
Šā būvprojekta "SAT" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašu noteikumu prasībām.  
Būvprojekta daļas vadītājs Aija Karlevica, certif. Nr.3-00627  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)  
10.11.2017.  
(datums) (paraksts)

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKĻI
- PROJEKTA ROBEŽA
- DEMONTĒJAMIE SILTUMTĪKĻI
- KABELU AISZARDZĪBAS ZONA
- JAUNBŪVĒJAMĀS ŪDENSVAIDS
- JAUNBŪVĒJAMĀ KANALIZĀCIJA
- JAUNBŪVĒJAMĀS APGAISMES KABELIS
- PĀRBŪVĒJAMIE SILTUMTĪKĻI PAGRABĀ
- KOKU AISZARDZĪBA
- NOCĒRTĀJIE KOKI

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKĻU PĀRĒBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĀTĀS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"					SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0008, 0210, 0215, 0230, 0307, 0364; GRUPA 501 GRUNTS 0201, 0216, 0217, 0219, 0220, 0221					Stādja	Lapa	Mērogs
BPV, BPVD	A.Karlevica	10.11.2017.	SILTUMTĪKĻI 1. KĀRTA		BP	SAT-2	1:500
Izstrādāja	M.Nagla	10.11.2017.	BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS		SIA "Bek - Konsult"		