



Dubultcaurules novietojums gruntī



Poz.	Nosaukums	Skaitis	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts paralēlais atzars Ø219/355 - Ø89/180	2	
2	Rūpnieciski izolēta diametra pāreja Ø219/355 - Ø168/280	2	
3	Rūpnieciski izolēts līkums 70° Ø89/180	2	
4	Rūpnieciski izolēts lodveida ventis Ø89/180	2	
5	Dzelzbetona aka Ø1000	1	(komplekts)
5.1	Čuguna lūka smagā	1	
5.2	Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10	1	SIA "Lugaži"
5.3	Grodu vāks Ø1160x150	1	SIA "Lugaži"
6	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	SIA "Lugaži"
7	Pāreja no monocaurules uz dubultcauruli Ø89/180 - Ø2x89/280	1	

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE

PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

GRUPA 001 GRUNTS 0008, 0210, 0215, 0230, 0361, 0364; GRUPA 501, GRUNTS 0201, 0216, 0217, 0219, 0220, 0221

BPV,BPDV	A.Karlevica	10.11.2017.
Izstrādāja	M.Nagla	10.11.2017.

SILTUMTĪKLI 1.KĀRTA

MEZGLS 1

PASŪT.Nr.21/2017

SAT

Stadija	Lapa	Mērogs
BP	7	1:50

SIA "Bek - Konsult"