



SPECIFIKĀCIJA.

Poz.	Nosaukums	Skaitis	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts lodveida ventilis Ø2x168/500, h = 1150 mm	2	
2	Rūpnieciski izolēts atzars, perpendikulārs Ø2x168/500 / Ø2x139/450	1	
3	Rūpnieciski izolēts līkums 90°, Ø2x139/450 horizontālais	2	
4	Rūpnieciski izolēts lodveida ventilis Ø2x139/450, h = 1150 mm	1	
5	Dzelzbetona aka Ø1000	3	(komplekts)
5.1	Čuguna lūka vieglā	3	
5.2	Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10	3	SIA "Lugaži"
5.3	Grodu vāks Ø1160x150	3	SIA "Lugaži"
6	Pamatu bloks FBS-12-4-3	6	SIA "Lugaži"

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE				PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				SAT		
GRUPA 004 GRUNTS 2107, 2121, 2108, 2110. GRUPA 001 GRUNTS 0316, 0324				Stadija	Lapa	Mērogs
GRUPA 002 GRUNTS 0604, 0647, 0653, 0625, 0606, 0648, 0633, 0628, 0629, 0661, 0632, 0631, 0639, 0626, 0627, 0635, 0636				BP	14	1:50
BPV,BPDV	A.Karlevica		10.11.2017.	SILTUMTĪKLI 3.KĀRTA		
Izstrādāja	M.Nagla		10.11.2017.	MEZGLS 4		
				SIA "Bek - Konsult"		