


Dubultcaurules novietojums gruntī



Poz.	Nosaukums	Skaitis	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts perpendikulārs atzars Ø273/450 - Ø76/160	2	
2	Rūpnieciski izolēts līkums 90° Ø76/160	2	
3	Rūpnieciski izolēts lodveida ventilis Ø76/160, h = 1480 mm	2	
4	Dzelzbetona aka Ø1000	1	(komplekts)
4.1	Čuguna lūka vieglā	1	
4.2	Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10	1	SIA "Lugaži"
4.3	Grodu vāks Ø1160x150	1	SIA "Lugaži"
5	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	SIA "Lugaži"
6	Pāreja no monocaurules uz dubultcauruli Ø76/160 - Ø2x76/250	1	

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"					SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0345; GRUPA 002 GRUNTS 0502, 0506							
				SILTUMTĪKLI 2.KĀRTA	Stadija	Lapa	Mērogs
BPV,BPDV	A.Karlevica	10.11.2017.			BP	9	1:50
Izstrādāja	M.Nagla	10.11.2017.		MEZGLS 1	SIA "Bek - Konsult"		