



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālrunis 20178620, 22318183

E-pasts: pasts@olaine.lv, www.olaine.lv

Olainē

22.12.2025. Nr. ONP/8.24/25/10612-ND

SIA "FIRMA L4"
saņemšanai BIS sistēmā

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunolaines ciemā, Olaines novadā"

1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Olaines novada teritorijas plānojumu un Olaines novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu maģistrāles pēc iespējas paredzēt tuvāk īpašuma juridiskajām robežām un/vai sarkanajām līnijām;
3. Cieto segumu šķērsojumus, ja tādi paredzēti, izpildīt ar beztranšējas metodi. Atkāpes pieļaujamas saskaņojot katru risinājumu atsevišķi;
4. Paredzēt komunikāciju atzaru izbūvi visiem perspektīvajiem abonentiem līdz īpašuma robežām;
5. Ievērot minimālos vertikālos attālumus ar esošajām inženierkomunikācijām, ja nepieciešams saskaņojot atkāpes ar komunikāciju turētājiem;
6. Ja paredzēti šķērsojumi ar grāvjiem vai citam meliorācijas būvēm, ievērot minimālo vertikālo tuvināšanas attālumu ne mazāku kā 0.7 m no projektētajām būves atzīmēm;
7. Projektā uzrādīt segumu atjaunošanas plānu un atjaunojamās konstrukcijas un apjomus;
8. Būvprojektu saskaņot ar gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem/valdītājiem, ja būvdarbi notiks komunikāciju aizsargjoslās;
9. Izstrādāto būvprojektu uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna saskaņot ar Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieri;
10. būvinženieres Marijas Juršas mob. tel. 28675504, e-pasts: marija.jursa@olaine.lv;
11. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no to izsniegšanas brīža.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:

SIA "FIRMA L4" (BIS Nr. BIS-BV-6.18-2025-60418) tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Izpilddirektors

Ģirts Batrags

Lindenberg
28441542
sandra.lindenberg@olaine.lv