


Nr.p.k	Darba nosaukums	Mērv.	KSS-1	KSS-2	KSS-3	KSS-4	KSS-5	KOPĀ
1	2	3	4	5	6	7	7	8
	MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI							
1	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	1	1	1	1	1	5
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	17	28,5	25	14	7	91,5
3	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	19	38	30	15	15	117
4	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos, balstos	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
5	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	17	36	28	15	13	109
6	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	4	4	4	4	4	20
7	Kabeļlentas ieklāšana tranšejā	m	17	36	28	15	13	109
8	Cilpas F-0 pret. mērīšana	objekts						1
9	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,017	0,0285	0,025	0,014	0,007	0,092
10	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,017	0,0285	0,025	0,014	0,007	0,092
11	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts						1
	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA							
1	Kabelis Cu 5x6 (Summā iekļauta 5% rezerve)	m	22	42	34	18	18	141
2	Kabeļu gala apdare SEH5 65-15	gab.	4	4	4	4	4	20
3	Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (Summā iekļauta 5% rezerve)	m	18	38	30	16	14	122
4	Gofrēta kabeļu aizsargcaurule 50, 750N	m	19	38	30	15	15	123
5	Kabeļu birkas, ārtipa	gab.	4	4	4	4	4	20
6	Sadalne, KKS sadalne, IP65 (skat.shēmu) komplektā ar pamatni un atkārtoto zemējumu	kompl.	1	1	1	1	1	5
7	Cinkota zemējuma stieple d10mm	m	5	8	6	9	9	37
8	Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi, aizsargcaurule(kabeļiem balstu pamatos) u.c.	kompl.						1,00

Piezīme:

Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.

Ģenerālprojektētājs:  firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181		"ELT" projektētājs: STORMTEK SIA Reģ.Nr.44103103248 Būv.reģ.nr.12720 Liedaga iela 46, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov. LV-4022 stormtek@stormtek.lv; tālr. 26133458		PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				
OBJEKTS: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām "Ūdrainītes", "Piparkūkas", Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.								
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 25/64/2-18		
Būvpr.d.v.	A.Miezītis		17.02.2026	Tehniski ekonomiskie rādītāji		Arhīva Nr. 2025-UK/957-43		
Izstrādāja	A.Miezītis		17.02.2026			Mērogs: b/m		
						Stadija	Lapas	Ras.Nr.
						BP	1	ELT-7