


PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
○ K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
○ St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
○ St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
○ St.Ū1-1	Aukstā ūdensvada stāvvads
—	Dvieļu žāvētājs


PIEZĪMES:

- Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šāhtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
- Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojamām konstrukcijām.
- Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī.
- Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
- Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 20x3,4 mm.
- Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm virtuvē - Ø50mm.
- Ūdensvada caurulvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.
- Dvieļu žāvētāja izbūves augstums saskaņā ar LBN 221-15.


Plāna fragments  
Dvieļu žāvētāja izbūves principiālā shēma




Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu izbūves  
principiālā shēma



5.stāva dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu  
izbūves principiālā shēma



Pārbaudīja:  J. Voicikovs un partneri Reģ. Nr. 436030650, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tāl. 29472356		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā atjaunošana (103. sērija, 5. st., 2. sekc.)	
Pārbaudīja: J. Voicikovs		Pasūtītājs: AS „Olaimes ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003152001 Kodras ielā 27, Olaine, LV-2114	
Izstrādāja: I. Gromova		Adrese: Parka ielā 8, 103. sērija Olaime, Olaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 8006500335	
		Stadija: <b>Būvprojekta</b> (apstiprināts)	Lapa: <b>ŪK-4</b>
		Mērogs: 1:100	Datums: _____, 2017.