

Iepirkuma procedūras

„Maģistrālās siltumtrases posma no ēkas Zeiferta ielā 2, Olainē līdz ēkai Stacija Olaine 3, Pārolainē pārbūve”

Iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/7, Olaine

Iepirkumu komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.2

Olainē, Kūdras ielā 27,
2016.gada 24.augustā, no plkst. 14.00 līdz plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

Sanākumi vada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs
Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktora

Protokolē – Tamārā Levicka

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads,
LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001

1. **Iepirkuma priekšmets:** maģistrālās siltumtrases posma L 250 m no ēkas Zeiferta ielā 2, Olainē līdz ēkai Stacija Olaine 3, Pārolainē pārbūve. Iepirkuma līguma ietvaros plānots veikt:

- esošo siltumtrases cauruļvadu ar DN līdz 200 L 500 m ar aprīkojumu demontāžu vienlaikus demontējot siltumtīklu dzelzsbetona kanālu ar pamatni L 175 m
- jaunas siltumtrases izbūve no rūpnieciski izolētas caurules ar difūzijas barjeru Dn63/140-PEX L 500 m, tai skaitā zem dzelzceļa ievēlot cauruļvadus esošajā dzelzsbetona kanālā (kanāla garums 71 m). Zaļās zonas (864 m²), asfalta seguma (14 m²) un betona bruģakmens seguma (54 m²) atjaunošanas darbi.

Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma procedūras B. sadaļu – Darba uzdevums, C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Siltumtīklu pārbūves Zeiferta ielā (pie dzelzceļa stacijas „Olaine”), Olainē, projekts un E. sadaļu – Līguma veidne. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

Iepirkuma identifikācijas Nr. AS OŪS 2016/7, Olaine

Iepirkuma veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību.

1.p.

Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka 2016.gada 22.augstā ir saņemti Ieinteresētā piegādātāja jautājumi par iepirkuma procedūras dokumentāciju.

Pēc Ieinteresētā piegādātāja jautājumu izskatīšanas iepirkuma komisijas sniedz sekojošas atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

“Pamatojoties uz Iepirkuma Nolikuma 2.punkta 4 daļu, un, lai nepieciešamības gadījumā varētu piemērot Nolikuma B sadaļas „Darba uzdevums” 6. punkta trešās daļas nosacījumus, lūdzam sniegt atbildi uz sekojošu jautājumu.

Nolikumā B sadaļā „Darba uzdevums” 1 punktā noteikts, ka siltumtrase projektēta no rūpnieciski izolētas plastmasas PEX cauruļvadiem. Vai projektā paredzēties rūpnieciski izolētie plastmasas PEX cauruļvadi atbilst projekta SAT 1 lapas Vispārīgie nosacījumi 2. punktā noteiktajam nosacījumam – trases siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 105/70 °C”

Iepirkuma komisijas atbilde:

„Trases siltumnesēja temperatūra izejā no katlumājas 95/70 °C. Pretendentiem sagatavojot piedāvājumu jāparedz Tehniskās specifikācijās norādīto materiālu vai ekvivalentu materiālu pielietošana.”

Pēc jautājumu izskatīšanas un atbilžu sagatavošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi, ar četrām balsīm “par”, **nolemj:**

- Ieinteresētā piegādātāja jautājumus un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes par iepirkuma procedūru publicēt AS „Olaines ūdens un siltums” mājas lapā internetā www.ous.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtīt ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs (personas paraksts) V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi: (personas paraksts) M.Mazurs

(personas paraksts) T.Levicka

Protokolēja: T.Levicka